Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-TH-36**

Programmateur d'intermittence pour un chauffage individuel avec pompe à chaleur existant

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place d'un programmateur d'intermittence à heures fixes sur un système de chauffage individuel avec pompe à chaleur existante.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Mise en place réalisée par un professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle

15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Maison individuelle		
Zone climatique	H1	**6 900**
	H2	**5 700**
	H3	**3 800**

X

Facteur correctif	Surface habitable en m^2
0,2	< 35
0,4	35 – 60
0,7	60 – 80
0,9	80 – 100
1,1	100 – 130
1,4	> 130

Appartement		
Zone climatique	H1	**3 000**
	H2	**2 400**
	H3	**1 600**