Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAT-EQ-133,
définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A/ BAT-EQ-133 (v. A17.1) : Mise en place de pommes de douche hydro-économes et/ou mise en place de régulateurs de jets sur tout ou partie des points de puisage de type lavabo ou évier

*Date d'engagement de l'opération (ex. date d'acceptation du devis) : ……
Date de preuve de réalisation de l'opération (ex. date de facture) : ……
Référence de la facture : ……
*Nom du site des travaux : ……
*Adresse des travaux : ……
Complément d'adresse : ……
*Code postal : ……
*Ville : ……

*Secteur d'activité :
□ Bureaux □ Enseignement □ Hôtellerie et habitat communautaire □ Santé
□ Autres secteurs □ Etablissements sportifs

*Les équipements installés sont des systèmes hydro-économes des catégories suivantes :

□ Pomme de douche de classe Z (7,2 à 12 litres/minute) de la norme EN NF 1112 et avec l'exigence d'un débit maximum à 9 litres/minutes à 3 bars de pression,
Nombre d'équipements : ……
□ Pomme de douche de classe ZZ de la norme EN NF 1112 ou EPA « Watersense » pour les débits inférieurs à 7,6 litres/minute,
Nombre d'équipements : ……
□ Aérateurs non régulés de classe Z (7,5 à 9 litres/minute) de la norme EN NF 246,
Nombre d'équipements : ……
□ Aérateurs auto-régulés de débit inférieur à 7,5 litres/minute des normes américaines ASME/ANSI A112.18.1 et NSF 61 et ayant obtenu le label « EPA Watersense » pour les débits inférieurs à 5,68 litres/mn (1,5 gallon/mn),
Nombre d'équipements : ……

Les matériels sont marqués conformément aux normes NF ou norme NSF labélisée Watersense.