Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EQ-12**

Porte non chauffante à haute performance d'isolation pour armoire verticale à froid négatif

1. Secteur d'application :
Locaux de commerces de distribution alimentaire.

2. Dénomination :
Mise en place d'une porte non chauffante à haute performance d'isolation pour armoire verticale à froid négatif pour produits surgelés.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :
La porte doit être équipée :
– d'un vitrage avec coefficient U $\leq$ 0,9 W/(m².K) ;
– d'un encadrement à faible conduction thermique, sans cordon chauffant.
Mise en place réalisée par un professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle : 7 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

14 100 kWh cumac/porte	x	NOMBRE DE PORTES / N

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EQ-14**

Meuble frigorifique de type vertical avec uniquement éclairage en fronton

1. Secteur d'application :
Locaux commerce de distribution alimentaire.

2. Dénomination :
Mise en place d'un meuble frigorifique de vente de type vertical avec un éclairage en fronton et sans éclairage incorporé aux étagères.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :
Mise en place réalisée par un professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle : 7 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

5 700 kWh cumac/mètre linéaire	x	L

L correspond à la longueur du meuble frigorifique installé en mètre linéaire.

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EQ-15**

Système de régulation des cordons chauffants d'une porte d'armoire verticale à froid négatif

1. Secteur d'application :

Locaux de commerce de distribution alimentaire.

2. Dénomination :

Mise en place d'un système de régulation des cordons chauffants d'une porte vitrée d'armoire verticale à froid négatif pour produits surgelés.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

Mise en place réalisée par un professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle : 7 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

7 700 kWh cumac/porte	×	NOMBRE DE PORTES N

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EQ-17**

Installation frigorifique négative de type cascade utilisant du CO_2

1. Secteur d'application :

Locaux de commerce de distribution alimentaire de surface de vente inférieure à 10 000 m².

2. Dénomination :

Mise en place d'une installation frigorifique négative du type cascade utilisant du CO_2 comme fluide frigorigène.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

Mise en place réalisée par un professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle : 15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

8 300	×	PUISSANCE FRIGORIFIQUE NÉGATIVE EN kW de l'installation P

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EQ-18**

Sous-refroidissement du liquide d'une installation de production de froid négatif

1. Secteur d'application :

Locaux de commerce de distribution alimentaire de surface de vente inférieure à 10 000 m².

2. Dénomination :

Sous-refroidissement du liquide d'une installation de production de froid négatif.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

Une attestation d'un sous-refroidissement du liquide de l'installation de production de froid négatif d'au moins 20 °C au-dessous de la température de condensation, après réalisation de l'opération, est fournie par l'installateur.

Mise en place réalisée par un professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle : 7 ans.