Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EQ-17**

Installation frigorifique négative de type cascade utilisant du CO_2

1. Secteur d'application

Locaux de commerce de distribution alimentaire de surface de vente inférieure à 5 000 m².

2. Dénomination

Mise en place d'une installation frigorifique négative du type cascade utilisant du CO_2 comme fluide frigorigène.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Mise en place réalisée par un professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle

15 ans

5. Montant de certificats en kWh cumac

Montant en **kWh cumac / kW**		Puissance frigorifique négative en kW de l'installation
8 300	**X**	**P**