Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EQ-18**

Sous-refroidissement du liquide d'une installation de production de froid négatif

1. Secteur d'application

Locaux de commerce de distribution alimentaire de surface de vente inférieure à 5 000 m².

2. Dénomination

Sous-refroidissement du liquide d'une installation de production de froid négatif.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Une attestation d'un sous-refroidissement du liquide de l'installation de production de froid négatif d'au moins 20°C au-dessous de la température de condensation, après réalisation de l'opération, doit être fournie par l'installateur.

4. Durée de vie conventionnelle

7 ans

5. Montant de certificats en kWh cumac

Montant en **kWh cumac / kW**		Puissance frigorifique négative en kW de l'installation
8 700	**X**	**P**