MONTANT UNITAIRE en kWh cumac/m²			
Secteur d'activité	Zone climatique		
	H1	H2	H3
Autres secteurs	140	110	80

SURFACE CHAUFFÉE gérée par l'équipement (m²)

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-17-GT**

Programmateur d'intermittence pour un chauffage électrique dans un bâtiment de grande taille

1. Secteur d'application :

Locaux du secteur tertiaire existants, réservés à une utilisation professionnelle, de surface totale chauffée comprise entre 5 000 m² et 10 000 m².

2. Dénomination :

Mise en place sur un système de chauffage électrique par effet Joule d'un programmateur d'intermittence à heures fixes assurant une programmation journalière et hebdomadaire de la fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors-gel et arrêt.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

Mise en place réalisée par un professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle : 15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

MONTANT UNITAIRE en kWh cumac/m²					
Secteur d'activité	Zone climatique				SURFACE CHAUFFÉE gérée par l'équipement (m²)
	H1	H2	H3		
Bureaux	170	140	90		
Enseignement	120	100	60		
Commerces	120	100	70	x	S
Hôtellerie, restauration	110	90	60		
Santé	180	150	100		
Autres secteurs	110	90	60		

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-20**

Climatiseur fixe de classe A

1. Secteur d'application :

Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle, de surface totale climatisée inférieure à 5 000 m².

2. Dénomination :

Remplacement d'un climatiseur existant par un climatiseur fixe de classe A, individuel (monosplit) ou regroupé (multisplit), pour des applications dont les besoins en climatisation sont inférieurs à 50 kW froid.