Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-27**

Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables ou de récupération

1. Secteur d'application

Bâtiments tertiaires existants.

2. Dénomination

Raccordement d'un bâtiment tertiaire existant à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables ou de récupération.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La puissance totale raccordée sur une année ne peut excéder 10 % de la puissance souscrite au réseau avant ces nouveaux raccordements.

Descriptif du réseau de chaleur à fournir : moyens de production et énergies utilisées sur les 3 dernières années (en précisant les éléments spécifiques aux énergies renouvelables ou de récupération).

Mise en place réalisée par un professionnel.

Application de cette opération non cumulable avec l'application de l'opération standardisée RES-CH-01 « Production de chaleur renouvelable en réseau ou de récupération (France métropolitaine) ».

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans



5. Montant de certificats en kWh cumac

Montant unitaire en kWh cumac / m^2					Surface totale chauffée en m^2		Secteur d'activité	Facteur d'occupation		
		Chauffage	Chauffage et ECS							
Zone Climatique	H1	**2 200**	**2 400**	**X**	**S**	**X**	Bureaux	**1,1**	**X**	**T**
	H2	**1 700**	**2 000**				Enseignement	**0,8**		
	H3	**1 100**	**1 300**				Commerces	**0,9**		
							Hôtellerie – restauration	**1,1**		
							Santé	**1,4**		
							Autres	**0,8**		

T (%) correspond à la part des besoins couverts par les énergies renouvelables ou de récupération, au sein du réseau de chaleur (et non du bâtiment), avant ce nouveau raccordement.