Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **IND-BA-02**

Luminaire avec ballast électronique sur un dispositif d'éclairage

1. Secteur d'application :

Industrie.

2. Dénomination :

Installation d'un luminaire avec ballast électronique sur un dispositif d'éclairage artificiel intérieur équipé de tube(s) fluorescent(s).

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

Sans objet.

4. Durée de vie conventionnelle :

15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

MONTANT UNITAIRE EN kWh cumac/TUBE			
Mode de fonctionnement du site	Puissance d'un tube		
	18 W	36 W	58 W
1 x 8	130	270	420
2 x 8	240	490	770
3 x 8 avec arrêt le week-end	300	610	950
3 x 8 sans arrêt le week-end	410	830	1 300

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **IND-BA-03**

Luminaire avec ballast électronique et système de gradation sur un dispositif d'éclairage

1. Secteur d'application :

Industrie.

2. Dénomination :

Installation d'un luminaire avec ballast électronique et d'un système de gradation de l'éclairage par cellule photoélectrique sur un dispositif d'éclairage artificiel intérieur équipé de tube(s) fluorescent(s).

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

Sans objet.

4. Durée de vie conventionnelle :

15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

MODE DE FONCTIONNEMENT DU SITE	MONTANT UNITAIRE EN kWh cumac/kW		PUISSANCE DU LUMINAIRE EN kW
1 x 8	14 000		
2 x 8	20 000	X	P
3 x 8 avec arrêt le week-end	18 000		