Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **IND-BA-02**

Luminaire avec ballast électronique sur un dispositif d'éclairage

1. Secteur d'application :

Industrie.

2. Dénomination :

Installation d'un luminaire avec ballast électronique sur un dispositif d'éclairage artificiel intérieur équipé de tube(s) fluorescent(s).

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

Sans objet.

4. Durée de vie conventionnelle :

15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

MONTANT UNITAIRE EN kWh cumac/TUBE			
Mode de fonctionnement du site	Puissance d'un tube		
	18 W	36 W	58 W
1 x 8	130	270	420
2 x 8	240	490	770
3 x 8 avec arrêt le week-end	300	610	950
3 x 8 sans arrêt le week-end	410	830	1 300

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **IND-BA-03**

Luminaire avec ballast électronique et système de gradation sur un dispositif d'éclairage

1. Secteur d'application :

Industrie.

2. Dénomination :

Installation d'un luminaire avec ballast électronique et d'un système de gradation de l'éclairage par cellule photoélectrique sur un dispositif d'éclairage artificiel intérieur équipé de tube(s) fluorescent(s).

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

Sans objet.

4. Durée de vie conventionnelle :

15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

MODE DE FONCTIONNEMENT DU SITE	MONTANT UNITAIRE EN kWh cumac/kW		PUISSANCE DU LUMINAIRE EN kW
1 x 8	14 000		
2 x 8	20 000	X	P
3 x 8 avec arrêt le week-end	18 000		

MODE DE FONCTIONNEMENT DU SITE	MONTANT UNITAIRE EN kWh cumac/kW
3 x 8 sans arrêt le week-end	24 000

PUISSANCE DU LUMINAIRE EN kW

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **IND-BA-04**

Tube fluorescent haut rendement T8 sur un dispositif d'éclairage

1. Secteur d'application :

Industrie.

2. Dénomination :

Installation d'un tube fluorescent haut rendement T8 (diamètre 26 mm) sur un dispositif d'éclairage artificiel intérieur.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

Sans objet.

4. Durée de vie conventionnelle :

6 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

MONTANT EN kWh cumac		
Tube 18 W	Tube 36 W	Tube 58 W
30	60	100

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **IND-BA-05**

Luminaire sodium ou iodure sur un dispositif d'éclairage

1. Secteur d'application :

Industrie.

2. Dénomination :

Installation d'un luminaire sodium ou iodure avec ballast électronique sur un dispositif d'éclairage artificiel intérieur.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

Sans objet.

4. Durée de vie conventionnelle :

15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

MONTANT UNITAIRE EN kWh cumac			
Mode de fonctionnement du site	Puissance d'un luminaire		
	70 W	100 W ou 150 W	250 W
1 x 8	1 700	3 300	5 300
2 x 8	3 200	6 200	9 800
3 x 8 avec arrêt le week-end	3 900	7 600	12 000
3 x 8 sans arrêt le week-end	5 300	10 000	17 000