MODE DE FONCTIONNEMENT DU SITE	MONTANT UNITAIRE EN kWh cumac/kW
3 x 8 sans arrêt le week-end	24 000

PUISSANCE DU LUMINAIRE EN kW

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **IND-BA-04**

Tube fluorescent haut rendement T8 sur un dispositif d'éclairage

1. Secteur d'application :

Industrie.

2. Dénomination :

Installation d'un tube fluorescent haut rendement T8 (diamètre 26 mm) sur un dispositif d'éclairage artificiel intérieur.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

Sans objet.

4. Durée de vie conventionnelle :

6 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

MONTANT EN kWh cumac		
Tube 18 W	Tube 36 W	Tube 58 W
30	60	100

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **IND-BA-05**

Luminaire sodium ou iodure sur un dispositif d'éclairage

1. Secteur d'application :

Industrie.

2. Dénomination :

Installation d'un luminaire sodium ou iodure avec ballast électronique sur un dispositif d'éclairage artificiel intérieur.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

Sans objet.

4. Durée de vie conventionnelle :

15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

MONTANT UNITAIRE EN kWh cumac			
Mode de fonctionnement du site	Puissance d'un luminaire		
	70 W	100 W ou 150 W	250 W
1 x 8	1 700	3 300	5 300
2 x 8	3 200	6 200	9 800
3 x 8 avec arrêt le week-end	3 900	7 600	12 000
3 x 8 sans arrêt le week-end	5 300	10 000	17 000