5. Montant de certificats en kWh cumac :

MODE DE FONCTIONNEMENT du site	MONTANT UNITAIRE (en kWh cumac)		PUISSANCE DE L'INSTALLATION d'éclairage (en kW)
1 x 8	14 700	X	P
2 x 8	21 400		
3 x 8 avec arrêt le week-end	16 500		

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **IND-BA-08**

Système de mise au repos automatique de blocs autonomes d'éclairage de sécurité

1. Secteur d'application :
Industrie.

2. Dénomination :

Installation d'un système de mise au repos automatique de BAES asservi à la coupure générale de l'éclairage normal, permettant de couper l'alimentation électrique de ces blocs pendant les périodes de fermeture ou de non-exploitation, tout en préservant leur aptitude à remplir leurs fonctions de sécurité.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

Installation réalisée par un professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle :

8 ans.

6. Montant de certificats en kWh cumac :

MODE DE FONCTIONNEMENT du site	MONTANT UNITAIRE (en kWh cumac)		
1 x 8	350	X	N
2 x 8	200		

N : nombre de blocs commandés par l'automatisme de mise au repos.

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **IND-BA-09**

Luminaire pour tube fluorescent T5 sur un dispositif d'éclairage intérieur

1. Secteur d'application :
Industrie.

2. Dénomination :

Installation d'un luminaire T5 sur un dispositif d'éclairage artificiel intérieur.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

Sans objet.

4. Durée de vie conventionnelle :

15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :