Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **IND-UT-24**

Séquenceur électronique pour le pilotage d'une centrale de production d'air comprimé

1. Secteur d'application :

Industrie.

2. Dénomination :

Installation d'un séquenceur électronique assurant le pilotage centralisé des compresseurs d'une centrale de production d'air comprimé.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

Mise en place réalisée par un professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle : 15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

TYPE de séquenceur	NOMBRE de compresseurs pilotés	MONTANT UNITAIRE en kWh cumac/kW		PUISSANCE TOTALE des compresseurs pilotés (kW)
Séquenceur simple sans option « optimisation d'énergie »	2	550		
	3	1 100		
	4	1 650		
	5	2 200		
	6	2 700		
	7	3 200		
	8	3 700	x	N
Séquenceur avec option « optimisation d'énergie »	2	2 500		
	3	3 050		
	4	3 600		
	5	4 100		
	6	4 700		
	7	5 200		
	8	5 700		

La puissance totale des compresseurs pilotés est la somme des puissances électriques en kWélec indiquées sur la (ou les) plaque(s) ou dans les données techniques des compresseurs pilotés par le séquenceur.

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **RES-CH-05**

Passage d'un réseau de chaleur en basse température

1. Secteur d'application :

Réseaux de chaleur existants.