Il convient de dupliquer pour chaque chaudière biomasse installée les informations du cartouche ci-dessous :

*Puissance nominale de la chaudière (kW) : .....
*Efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la chaudière : .....%
*Marque : ..... *Référence : .....
*Classe du régulateur : .....
*Pour les chaudières à alimentation automatique, présence d'un silo d'au moins 225 litres : □ OUI □ NON
*Pour les chaudières à alimentation manuelle, présence d'un ballon tampon : □ OUI □ NON
*La chaudière installée possède le label Flamme Verte : □ OUI □ NON (seulement pour les chaudières ≤ 400 kW)
*Le chargement de la chaudière est opéré de manière (une seule case à cocher) :
□ manuelle □ automatique
*Si la chaudière installée ne possède pas le label Flamme Verte, ses émissions saisonnières de polluants à 10% d'O_2 sont à renseigner ci-dessous :
– émissions saisonnières de particules en mg/Nm³ : .....
– émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) en mg/Nm³ : .....
– émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) en mg/Nm³ : .....
– émissions saisonnières de composés organiques gazeux en mg/Nm³ : .....
*Quantité de chaleur nette utile produite par la chaudière : ..... kWh/an

3-2 Chaudière de puissance nominale > 500 kW

Il convient de dupliquer pour chaque chaudière biomasse installée les informations du cartouche suivant :

*Puissance nominale de la chaudière (kW) : .....
*Rendement PCI à pleine charge de la chaudière : .....%
*Marque : ..... *Référence : .....
*Classe du régulateur : .....
*Emissions de particules en mg/Nm³ à 6% d'O_2 : .....
*Emissions d'oxydes d'azote (NOx) en mg/Nm³ à 6% d'O_2 : .....
*Quantité de chaleur nette utile produite par la chaudière : ..... kWh/an

4/ Coordonnées de l'entité ayant établi l'étude de dimensionnement de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée :

*Raison sociale : .....
*Numéro SIREN : .....
*Référence de l'étude de dimensionnement : .....

ANNEXE C

CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
OPÉRATION N° RES-CH-106

Mise en place d'un calorifugeage des canalisations d'un réseau de chaleur

1. **Secteur d'application**

Réseaux de chaleur existants.

La présente opération s'applique à un réseau de chaleur primaire alimentant des bâtiments appartenant à au moins deux abonnés distincts.

2. **Dénomination**

Mise en place d'un calorifugeage des canalisations d'un réseau de chaleur enterré ou en caniveau dans tout ou partie du réseau primaire.

Est considéré comme existant un réseau de chaleur dont la date de première livraison de chaleur est antérieure d'au moins un an à la date d'engagement de l'opération.

3. **Conditions pour la délivrance de certificats**

Les canalisations enterrées ou en caniveau concernées sont :

– les canalisations aller ou les canalisations retour pour les réseaux d'eau chaude (basse température ≤ 110°C) ou d'eau surchauffée (haute température > 110°C) ;
– les canalisations aller pour les réseaux de vapeur.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La conductivité thermique λ de l'isolant est inférieure ou égale à 0,06 W/m.K.

L'isolant installé garantit que le coefficient de perte thermique Umax (W/m².K) est inférieur aux valeurs du tableau suivant (où « DN » est le diamètre nominal de la canalisation) :

DN (mm)	Umax (W/m².K)	
	Classe 4	Séries 1, 2 et 3

32	0,21	0,17
40	0,22	0,19
50	0,24	0,21
60	0,25	0,24
65	0,26	0,25
80	0,28	0,26
100	0,31	0,28
125	0,35	0,32
150	0,39	0,37
175	0,42	0,39
200	0,46	0,41
250	0,54	0,4
300	0,61	0,46
350	0,69	0,45
≥ 400	0,76	0,48

La colonne « Classe 4 » du tableau ci-dessus s'applique aux canalisations respectant les exigences relatives à la classe d'isolation thermique 4 définie par la norme NF EN 12828.

La colonne « Séries 1, 2 et 3 » du tableau ci-dessus s'applique aux canalisations respectant les exigences relatives aux séries d'isolation thermique 1, 2 et 3 définies par la norme NF EN 253.

Pour des diamètres nominaux intermédiaires, une extrapolation linéaire peut être réalisée.

Le coefficient de perte thermique Umax (W/m².K) est calculé au moyen de la formule suivante :

$$Umax = \frac{\pi}{\frac{1}{2 * \lambda D} \ln\left(\frac{da}{di}\right) + \frac{1}{10 * da}}$$

où,

λD (W/m.K) est le coefficient de conductivité thermique de l'isolant,

da (m) est le diamètre de la conduite avec isolant,

di (m) est le diamètre de la conduite sans isolant.

La mise en place d'une canalisation pré-isolée dont le calorifugeage garantit que le coefficient de perte thermique est inférieur aux valeurs du tableau ci-dessus est également éligible à la présente fiche.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un calorifugeage sur les canalisations du réseau de chaleur primaire, la nature du fluide caloporteur (eau chaude, eau surchauffée, vapeur), la longueur (en m), le diamètre nominal (en mm) des canalisations isolées et les marques et références ainsi que les caractéristiques de l'isolant (coefficient de conductivité thermique en W/m.K et épaisseur).

Le document justificatif spécifique à l'opération est le descriptif de la portion concernée par l'isolation du réseau de chaleur primaire, précisant sa longueur (en m), son diamètre nominal (en mm), le type de fluide caloporteur (eau chaude, eau surchauffée ou vapeur) et la durée annuelle d'utilisation du réseau. Ce document identifie le réseau de chaleur concerné ; il est daté et signé par le bénéficiaire de l'opération et le gestionnaire de ce réseau.

La durée annuelle d'utilisation du réseau de chaleur est celle de l'année calendaire précédant la date d'achèvement de l'opération.

4. **Durée de vie conventionnelle**

30 ans.

5. **Montant de certificats en kWh cumac**

Le montant de certificats est calculé pour chaque élément de canalisation de diamètre nominal DN de la tuyauterie concernée et de longueur L, et selon la durée annuelle d'utilisation du réseau :

Pour les canalisations respectant les exigences relatives à la classe d'isolation thermique 4 définie par la norme NF EN 12828 :

Longueur (en m)		Durée annuelle d'utilisation du réseau	Facteur correctif tenant compte de l'utilisation du réseau		Montant unitaire en kWh cumac selon le diamètre nominal DN (en mm) du réseau			
					DN	Eau chaude	Eau surchauffée	Vapeur
L	X	12 mois	**1,00**	X	32	**3 300**	**5 000**	**8 700**
		11 mois	**0,92**		40	**3 800**	**5 900**	**10 800**
		10 mois	**0,83**		50	**4 500**	**6 800**	**13 000**
		9 mois	**0,75**		60	**5 000**	**7 700**	**-**
		8 mois	**0,67**		65	**5 300**	**8 100**	**13 600**
		7 mois	**0,58**		80	**6 000**	**9 100**	**15 900**
		6 mois	**0,50**		100	**6 800**	**10 400**	**19 700**
					125	**7 600**	**11 700**	**21 400**
					150	**8 400**	**12 900**	**24 900**
					175	**9 100**	**14 000**	**28 400**
					200	**9 800**	**15 100**	**31 700**
					250	**11 100**	**17 000**	**38 400**
					300	**12 300**	**18 800**	**41 600**
					350	**13 400**	**20 600**	**43 000**
					≥ 400	**14 600**	**22 400**	**44 800**

Pour les canalisations respectant les exigences relatives aux séries d'isolation thermique 1, 2 et 3 définies par la norme NF EN 253 :

Longueur (en m)		Durée annuelle d'utilisation du réseau	Facteur correctif tenant compte de l'utilisation du réseau		Montant unitaire en kWh cumac selon le diamètre nominal DN (en mm) du réseau			
					DN	Eau chaude	Eau surchauffée	Vapeur
L	X	12 mois	**1,00**	X	32	**3 800**	**5 800**	**8 700**
		11 mois	**0,92**		40	**4 400**	**6 700**	**10 800**
		10 mois	**0,83**		50	**4 900**	**7 600**	**13 000**
		9 mois	**0,75**		60	**5 400**	**8 300**	**-**
		8 mois	**0,67**		65	**5 700**	**8 700**	**13 600**
		7 mois	**0,58**		80	**6 500**	**10 000**	**15 900**
		6 mois	**0,50**		100	**7 500**	**11 500**	**19 700**
					125	**8 300**	**12 800**	**21 400**
					150	**9 100**	**14 000**	**24 900**
					175	**10 100**	**15 500**	**28 400**

Longueur (en m)	Durée annuelle d'utilisation du réseau	Facteur correctif tenant compte de l'utilisation du réseau

Montant unitaire en kWh cumac selon le diamètre nominal DN (en mm) du réseau			
DN	**Eau chaude**	**Eau surchauffée**	**Vapeur**
200	**11 000**	**16 900**	**31 700**
250	**12 900**	**19 900**	**38 400**
300	**14 300**	**22 000**	**41 600**
350	**16 200**	**24 900**	**43 000**
≥ 400	**17 800**	**27 300**	**44 800**

NB. – Le diamètre nominal (DN) de la canalisation correspond à la désignation de dimension commune à tous les éléments d'une même tuyauterie autres que ceux désignés par leur diamètre extérieur ou intérieur. C'est un nombre entier utilisé aux fins de référence.

Annexe 1

À LA FICHE D'OPÉRATION STANDARDISÉE RES-CH-106
DÉFINISSANT LE CONTENU DE LA PARTIE A DE L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR

A/ RES-CH-106 (v. A50.3) : Mise en place d'un calorifugeage des canalisations d'un réseau de chaleur enterré ou en caniveau dans tout ou partie du réseau primaire.

*Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : .....
Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : .....
Référence de la preuve de réalisation : .....
*Nom du réseau de chaleur (quartier desservi le cas échéant) : .....
*Code postal : .....
*Ville : .....

*Réseau de chaleur existant depuis au moins un an à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

*L'opération concerne la mise en place d'un calorifugeage sur les canalisations d'un réseau de chaleur (une seule case à cocher) :

□ Canalisation aller
□ Canalisation retour
□ Canalisation aller et canalisation retour

Caractéristiques du réseau de chaleur (ou de la partie du réseau concernée) :

*Type du fluide caloporteur (une seule case à cocher) :

□ Eau chaude basse température ≤ 110°C (BP)
□ Eau surchauffée haute température > 110°C (HP)
□ Vapeur (V)

*Durée annuelle d'utilisation de la portion concernée du réseau de chaleur (en mois) : .....

NB. – La durée annuelle d'utilisation du réseau de chaleur est celle de l'année calendaire précédant la date d'achèvement de l'opération.

*Longueur de section calorifugée en fonction de son diamètre nominal (DN), de sa conductivité et de l'épaisseur d'isolant :

DN	Longueur calorifugée (m)	Conductivité thermique de l'isolant mis en place (W/m.K)	Epaisseur de l'isolant mis en place (mm)
32			
40			
50			
60			
65			
80			